

## **TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty p.n.: Rekultywacja składowiska odpadów w Górowie

Pytania:

dot. rekultywacji składowiska odpadów w Górowie

- 1. Na jakiej podstawie mam sporządzić kosztorys ofertowy jeżeli nie ma załączonego przez zamawiającego ślepego przedmiaru robót?*
- 2. Ile ma być ułożonych warstw rekultywacyjnych nad uformowanymi odpadami, proszę podać ilość, grubość i powierzchnie wysypiska?*
- 3. Termin zakończenia robót rekultywacyjnych 30 czerwca 2013r, czy nie ma tu pomyłki? Składanie ofert 31 maja 2013, termin związania ofertą wynosi 30 dni, zakończenie robót wraz ze sporządzeniem dokumentacji ma być gotowy na 30 czerwca 2013, czyli w tym dniu upływa termin związania ofertą, czy to jest z terminami wszystko w porządku?*

### **Odpowiedź:**

- ad. 1. ilość mas ziemnych należy wyliczyć na podstawie różnicy pomiędzy istniejącymi rzędnymi mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz projektowanymi rzędnymi profilu podłużnych od A-A do D-D (ziemia ze skarpy obok),
- ad. 2. 2 warstwy rekultywacyjne - okrywająca mineralna i warstwa glebowa ok. 0,5 m, dowieziona z odległości ok. 5 km
- ad. 3. planowane rozstrzygnięcie przetargu 3 czerwca 2013r. a praca dla spychacza klasy S-100 to czas ok. 14 dni.

/-/ Agnieszka Jeziorek – Zastępca Wójta

---

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla